



**Urząd Dozoru Technicznego  
Oddział w Poznaniu**



Nr pisma: 19OT.431.<sup>38843</sup>.2022  
Nr użyt. 4101078

Poznań, 05.12.2022r.

*T.A. W. Jan*  
*Przy o. Armii*  
*12.12.2022*

**LESZCZYŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA  
ul. Sułkowskiego 46  
64-100 LESZNO**

Dot.: Pism z dn. 04.11.2022r. (LSM AO/4876/2022, LSM AO/4877/2022) w sprawie uzgodnienia zakresu modernizacji dźwigów osobowych o numerach fabrycznych/ewidencyjnych A-13209/N3119000036, A-13210/N3119000037 zainstalowanych w Lesznie przy ul. Armii Krajowej 1/2.

W odpowiedzi na pismo j.w., zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorcze technicznym (Dz. U. nr 122 poz. 1321 ze zm.) wyrażamy zgodę na wykonanie modernizacji w/w dźwigów w zakresie określonym powyższymi pismami.

Informujemy, że zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o dozorcze technicznym dźwigi mogą być modernizowane przez zakład, który posiada odpowiednie uprawnienie wydane w formie decyzji administracyjnej wydane przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego.

Przed przystąpieniem do modernizacji dźwigu zgodnie z wymaganiami art. 8 ust. 3 i 6 ustawy o dozorcze technicznym, należy przedłożyć celem uzgodnienia w UDT O/Poznań 2 egzemplarze dokumentacji technicznej modernizacji dźwigu oraz wskazać warunki techniczne, według których będzie on modernizowany celem ich uznania. Dokumentacja techniczna odpowiednio do zakresu modernizacji powinna zawierać co najmniej:

1. ogólny opis urządzenia i zakres jego modernizacji,
2. rysunek urządzenia i rysunki elementów umożliwiające ocenę planowanej modernizacji oraz wykazy zmodernizowanych elementów, schematów, podzespołów, obwodów itp.,
3. obliczenia wytrzymałościowe – jeżeli modernizacja wiąże się ze zmianą konstrukcji, materiałów lub parametrów urządzenia,
4. wyniki prób i inne dane techniczne umożliwiające sprawdzenie doboru elementów – jeżeli jest to uzasadnione zakresem modernizacji,
5. dokumentację techniczno-ruchową lub jej część obejmującą zmiany wynikające z modernizacji,
6. wykaz urządzeń zabezpieczających z podaniem ich typów – jeżeli objęte są zakresem modernizacji,

Informujemy również, że do modernizacji dźwigów stosuje się elementy bezpieczeństwa, które spełniają wymagania rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla dźwigów i elementów bezpieczeństwa do dźwigów (Dz. U. z dn. 8 czerwca 2016r. poz. 811) i są wymienione w załączniku nr 1 do tego rozporządzenia. Elementy bezpieczeństwa powinny posiadać wymagane świadectwa i dokumentację.

Z poważaniem

Kierownik  
Oddziału Urządzeń Transportu Bliskiego  
*J. Kurasz*  
mgr inż. Jacek Kurasz

*Kol. ADAMCZEK*  
*proszę sprawdzić czy to dotyczy protokołu*

Sprawę prowadzi:  
insp. Tomasz Klejnowski  
tel. 694 454 436, e-mail: tomasz.klejnowski@udt.gov.pl

**Urząd Dozoru Technicznego**  
Oddział w Poznaniu  
61-129 Poznań, ul. Małachowskiego 10  
tel. (+48) 61 850-46-00, e-mail: o\_poznan@udt.gov.pl

eudt.gov.pl



# LESZCZYŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

64-100 Leszno, ul. Sułkowskiego 46

Leszno, dnia 04.11.2022 r.

LSM AO/ .....<sup>4876</sup>...../2022r.

## Centrala

tel. 065 529-58-49

tel. 065 529-57-05

tel/fax 065 529-59-33

e-mail:

secreariat@ismleszno.com.pl

## Administracja

Osiedla

ul. Luksemburska 12

tel. całodobowy

065 526-88-08

tel. 065 526-81-58

tel/fax 065 526-88-59

**Urząd Dozoru Technicznego**  
**Oddział w Poznaniu**  
**ul. Małachowskiego 10**  
**61-129 Poznań**

Prosimy o uzgodnienie zakresu robót remontowych dotyczących dźwigu osobowego o udźwigu 500 kg, typ ODAS ( wytwórca ZUD Warszawa ), Nr fabryczny A-13209 nr ewidencyjny 3119000036, ilość przystanków 11.

Lokalizacja: Leszczyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa

## Leszno, ul. Armii Krajowej 1

Proponowany zakres robót remontowych dźwigu:

- wymiana drzwi kabinowych na drzwi automatyczne z krzywką 750 mm x 2000 mm, typ XIZI,
- wymiana drzwi szybowych na drzwi automatyczne 750 mm x 2000 mm, typ XIZI

Kabina wraz z ramą kabinową oraz przeciwwagą pozostają bez zmian. Chwytnice, obciążka oraz ogranicznik prędkości bez zmian.

Z-ca Kierownika  
ds. Administracji Osiedla

*Krzysztof Adamczyk*

Z-ca Prezesa Zarządu  
ds. techniczno-eksploatacyjnych

*Kazimierz Pazoła*

PREZES ZARZĄDU

*Sławomira Drutwa*

p.o. KIEROWNIKA  
ds. techniczno-eksploatacyjnych  
Administracji Osiedla

*Mariusz Bińczak*

Otrzymują:

1. Adresat

2. AO a/a



# LESZCZYŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

64-100 Leszno, ul. Sułkowskiego 46

Leszno, dnia 04.11.2022 r.

LSM AO/ 4877 /2022r.

## Centrala

tel. 065 529-58-49

tel. 065 529-57-05

mail:

sekretariat@ismleszno.com.pl

## Administracja

### Osiedla

ul. Luksemburska 12

tel. całodobowy

065 526-88-08

tel. 065 526-81-58

**Urząd Dozoru Technicznego  
Oddział w Poznaniu  
ul. Małachowskiego 10  
61-129 Poznań**

Prosimy o uzgodnienie zakresu robót remontowych dotyczących dźwigu osobowego o udźwigu 500 kg, typ ODAS (wytwórca ZUD Warszawa), Nr fabryczny A-13210 nr ewidencyjny 3119000037, ilość przystanków 11.

Lokalizacja: Leszczyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa

**Leszno, ul. Armii Krajowej 2**

Proponowany zakres robót remontowych dźwigu:

- wymiana drzwi kabinowych na drzwi automatyczne z krzywką 750 mm x 2000 mm, typ XIZI
  - wymiana drzwi szybowych na drzwi automatyczne 750 mm x 2000 mm, typ XIZI
- Kabina wraz z rama kabinową oraz przeciwwagą pozostają bez zmian. Chwytnice, obciążka oraz ogranicznik prędkości bez zmian.

Z-ca Kierownika  
ds. Administracji Osiedla

Krzysztof Adamczyk

P.o. KIEROWNIKA  
ds. techniczno-eksploatacyjnych  
Administracji Osiedla

Mariusz Bieniczak

Z-ca Prezesa Zarządu  
ds. techniczno-eksploatacyjnych

Kazimierz Pazola

PREZES ZARZĄDU

Sławomira Dratwa

Otrzymują:

1. Adresat

2. AO a/a