

**Urząd Dozoru Technicznego  
Oddział w Poznaniu**

Nr pisma: 19OT.410. 1901 .2021

Nr użyt. 4101078

Poznań, 01.02.2021r.

**LESZCZYŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA**  
**ul. Sułkowskiego 46**  
**64-100 LESZNO**

Dot.: Pisma z dn. 07.12.2020r. (l.dz. AO/7523/2020) w sprawie uzgodnienia zakresu modernizacji dźwigu o numerze fabrycznym/ewidencyjnym A-11018/3119004132.

W odpowiedzi na pismo j.w., zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorcze technicznym (Dz. U. nr 122 poz. 1321 ze zm.) wyrażamy zgodę na wykonanie modernizacji w/w dźwigu w zakresie określonym powyższym pismem.

Informujemy, że zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o dozorcze technicznym dźwig może być modernizowany przez zakład, który posiada odpowiednie uprawnienie wydane w formie decyzji administracyjnej wydane przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego.

Przed przystąpieniem do modernizacji dźwigu zgodnie z wymaganiami art. 8 ust. 3 i 6 ustawy o dozorcze technicznym, należy przedłożyć celem uzgodnienia w UDT O/Poznań 2 egzemplarze dokumentacji technicznej modernizacji dźwigu oraz wskazać warunki techniczne, według których będzie on modernizowany celem ich uznania. Dokumentacja techniczna odpowiednio do zakresu modernizacji powinna zawierać co najmniej:

1. ogólny opis urządzenia i zakres jego modernizacji,
2. rysunek urządzenia i rysunki elementów umożliwiające ocenę planowanej modernizacji oraz wykazy zmodernizowanych elementów, schematów, podzespołów, obwodów itp.,
3. obliczenia wytrzymałościowe – jeżeli modernizacja wiąże się ze zmianą konstrukcji, materiałów lub parametrów urządzenia,
4. wyniki prób i inne dane techniczne umożliwiające sprawdzenie doboru elementów – jeżeli jest to uzasadnione zakresem modernizacji,
5. dokumentację techniczno-ruchową lub jej część obejmującą zmiany wynikające z modernizacji,
6. wykaz urządzeń zabezpieczających z podaniem ich typów – jeżeli objęte są zakresem modernizacji,

Informujemy również, że do modernizacji dźwigów stosuje się elementy bezpieczeństwa, które spełniają wymagania rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla dźwigów i elementów bezpieczeństwa do dźwigów (Dz. U. z dn. 8 czerwca 2016r. poz. 811) i są wymienione w załączniku nr 1 do tego rozporządzenia. Elementy bezpieczeństwa powinny posiadać wymagane świadectwa i dokumentację.

Z poważaniem

Kierownik  
Działu Urządzeń Transportu Bliskiego  
*mgr inż. Jacek Kurasz*

Sprawę prowadzi:  
insp. Tomasz Klejnowski  
tel. 694 454 436, e-mail: tomasz.klejnowski@udt.gov.pl

**Urząd Dozoru Technicznego**  
Oddział w Poznaniu  
61-129 Poznań, ul. Małachowskiego 10  
tel. (+48) 61 850-46-00, e-mail: o\_poznan@udt.gov.pl

eudt.gov.pl

